



ЭЛЕКТРО  
ТРЕЙД

# ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ТИПА ПЗРУ-2Э

## ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха до 80% при температуре  $20^{\circ}\text{C}$ .

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее напряжение эл. установки, кВ	1
Сечение заземляющего провода, мм <sup>2</sup>	50
Длина заземляющего спуска, м, не менее	2
Длина провода между фазами, м, не менее	0,4
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	7,2
Ток электродинамической стойкости, кА	44,2
Габаритные размеры (в упаковке), мм	300x200x100
Масса, кг, не более	3

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Заземление переносное ПЗРУ-2Э	- 1 шт.
Ручка	- 1 шт.
Чехол	- 1 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации	- 1 шт.

### 4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Заземление переносное состоит из фазных зажимов типа ножей (рабочая часть), заземляющего провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, заземляющей струбины с изолирующей рукояткой и ручки для установки ножей

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по ГОСТ Р 51853 - 2001 и "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" М. 2003г.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1.Заземление переносное извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

5.2.Подсоединить заземляющую струбину к заземляющей шине и закрепить

5.3.Поочередно при помощи ручки вставить фазные зажимы заземления в места снятых предохранителей.

## 6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Наружным осмотром выявлено: заземление переносное ПЗРУ-2Э зав. № 227 соответствует техническим условиям ТУ 3414-004-64478006-2015, ГОСТ Р51853-2001 и признан годным для эксплуатации.

ОТК  Дата выпуска 20.04 2018.

ГВАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1.Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р51853 - 2001, ТУ 3414-004-64478006-2015 и "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" М. 2003г, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2.Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно изыматься из эксплуатации.

## 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения и транспортирования переносных заземлений в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории 2 ГОСТ 15150, в части механических факторов - группе Ж ГОСТ 23216.

## 9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Изделие драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия  
серийной продукции № РОСС RU.АГ51.Н04942

Адрес изготовителя : ООО "Электро Трейд"

125493, г.Москва, ул. Смольная, д. 12

Тел/Факс: (495) 210-16-72

e-mail: [elektrotrade@inbox.ru](mailto:elektrotrade@inbox.ru)